



192712050136
有效期至2025年09月04日

副本

监测报告

No: BR2401013

项目名称: 大荔县城区污水处理厂常规监测 (2024 年 1 月废水)

委托单位: 陕西环保集团水环境 (大荔) 有限公司

报告日期: 二〇二四年一月三十一日

陕西博润检测服务有限公司



说 明

1. 监测报告无MA标志、检验检测专用章和骑缝章无效，无编制人、室主任、审核人、签发人签字无效，报告涂改无效。
2. 委托方对监测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请复议，同时附上报告原件，逾期不予受理，对于不可重复性或不能复测的实验，本公司不进行复测。
3. 对现场不可复现的样品，报告仅对在特定时间、空间采集的样品负责。
4. 报告中现场调查结果包含的信息及数据仅供参考，不具有法律效应；报告中委托方所提供的信息及数据不具有法律效应。
5. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业机密、技术机密等履行保密义务。
6. 未经本公司书面授权，部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
7. 本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。
8. 本公司出具的数据以“ND”表示未检出。

监测单位：陕西博润检测服务有限公司

地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路 66 号五楼

座机：029-85935390 咨询电话：17791471807

邮箱：borunjiance@126.com

监测报告

No: BR2401013

第 1 页 共 4 页

1.基础信息

项目名称	大荔县城区污水处理厂常规监测（2024年1月废水）		
项目编号	2401013		
项目地址	陕西省渭南市大荔县城关镇东城南村		
委托单位	陕西环保集团水环境（大荔）有限公司		
联系人	井小红	联系电话	13891351227
采样日期	2024年01月19日	分析日期	2024年01月19日-01月25日
监测内容	(1) 废水 监测点位：废水总排口 监测项目：悬浮物、五日生化需氧量、色度、石油类、动植物油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、总铬、总镉、总铅、总汞、六价铬、总砷、烷基汞 监测频次：监测1天，每天3次		
备注	采样方式：瞬时采样		

2.监测结果

废水								
采样时间	监测点位	监测项目	监测结果				标准限值	结果单位
			第1次	第2次	第3次	平均值		
01月19日	废水总排口	化学需氧量	16	14	17	16	30	mg/L
		五日生化需氧量	3.7	3.2	3.8	3.6	6	mg/L
		悬浮物	9	10	8	9	10	mg/L
		动植物油类	0.06ND	0.06ND	0.06ND	/	1.0	mg/L
		石油类	0.06ND	0.06ND	0.06ND	/	1.0	mg/L
		阴离子表面活性剂	0.05ND	0.05ND	0.05ND	/	0.5	mg/L
		总氮	9.63	9.51	9.77	9.64	15	mg/L
		氨氮	1.16	1.42	1.23	1.27	1.5	mg/L
		总磷	0.19	0.23	0.21	0.21	0.3	mg/L

监测报告

No: BR2401013

第 2 页 共 4 页

废水								
采样时间	监测点位	监测项目	监测结果				标准限值	结果单位
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值		
01 月 19 日	废水总排口	色度	4	5	5	5	30	倍
		粪大肠菌群	6.4×10 ²	5.4×10 ²	4.9×10 ²	/	1000	MPN/L
		总铬	0.03ND	0.03ND	0.03ND	/	0.1	mg/L
		总镉	0.01ND	0.01ND	0.01ND	/	0.01	mg/L
		总铅	0.010ND	0.010ND	0.010ND	/	0.1	mg/L
		总汞	4.0×10 ⁻⁵ ND	4.0×10 ⁻⁵ ND	4.0×10 ⁻⁵ ND	/	0.001	mg/L
		六价铬	8.0×10 ⁻³	0.012	9.0×10 ⁻³	0.010	0.05	mg/L
		总砷	1.7×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	1.7×10 ⁻³	0.1	mg/L
		烷基汞	甲基汞	10ND	10ND	10ND	/	不得检出
乙基汞	20ND		20ND	20ND	/	不得检出	ng/L	
结果评价	监测结果表明：废水总排口各项监测项目监测结果均符合《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB 61/224-2018)表 1 A 标准限值。							

3.附表

废水样品信息			
监测点位	样品编号	样品描述	样品数量
废水总排口	2401013S0101-2401013S0103	包装完好，无破损，无污染 无色、清澈、稍有异味	3
废水监测依据			
监测项目	监测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	4 (mg/L)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电子天平 /PR224ZH/E/BRJC-YQ-023	4 (mg/L)
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	恒温恒湿箱 /HWS70B/BRJC-YQ-035	0.5 (mg/L)

监测报告

No: BR2401013

第 3 页 共 4 页

废水监测依据			
监测项目	监测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计 /723N/ BRJC-YQ-012	0.025 (mg/L)
动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 /MAI-50G/BRJC-YQ-010	0.06 (mg/L)
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 /MAI-50G/BRJC-YQ-010	0.06 (mg/L)
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	/	2 (倍)
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987	可见分光光度计 /723N/BRJC-YQ-012	0.05 (mg/L)
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 /L5/BRJC-YQ-068	0.05 (mg/L)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	可见分光光度计 /723N/BRJC-YQ-012	0.01 (mg/L)
粪大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015	生化培养箱 /SPX-150BⅢ/BRJC-YQ-003	20 (MPN/L)
总铬	水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015	原子吸收分光光度计 /SP-3590AA/BRJC-YQ-038	0.03 (mg/L)
总镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 /SP-3590AA/BRJC-YQ-038	0.01 (mg/L)
总铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 /SP-3590AA/BRJC-YQ-038	0.010 (mg/L)
总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 /AFS-8510/BRJC-YQ-037	0.04 (μg/L)

监测报告

No: BR2401013

第 4 页 共 4 页

废水监测依据			
监测项目	监测依据	仪器名称/型号/管理编号	检出限
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度 GB/T 7467-1987	紫外可见分光光度计 /L5/BRJC-YQ-068	0.004 (mg/L)
总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原 子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 /AFS-8510/BRJC-YQ-037	0.3 ($\mu\text{g/L}$)
甲基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	气相色谱仪/Trace 1300/BRJC-YQ-113	10 (ng/L)
乙基汞			20 (ng/L)

编制人:

室主任:

审核人:

签发人:

签发日期: 2024年()月()日

